中闽（罗源）水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	二 氧化氯（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（CFU/100mL）	耐热大肠菌群（CFU/100mL）
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭，异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2021 年 3 月 15 日	0.25	无	无异味	5	0.21	1.32	未检出	未检出	未检出
2021 年 3 月 16 日	0.24	无	无异味	5	0.18	1.13	未检出	未检出	未检出
2021 年 3 月 17 日	0.21	无	无异味	5	0.15	1.03	未检出	未检出	未检出
2021 年 3 月 18 日	0.21	无	无异味	5	0.15	1.28	未检出	未检出	未检出
2021 年 3 月 19 日	0.23	无	无异味	5	0.20	1.12	未检出	未检出	未检出
2021 年 3 月 20 日	0.20	无	无异味	5	0.17	1.10	未检出	未检出	未检出
2021 年 3 月 21 日	0.21	无	无异味	5	0.13	1.12	未检出	未检出	未检出

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮（以 N 计）（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	耐 热大肠菌群（个/L）
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2021 年 3 月 15 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	8.53	2.14	53	1500	72
2021 年 3 月 16 日	0.09	细小颗粒	无异味	30	40.0	2.59	70	1900	69
2021 年 3 月 17 日	0.05	细小颗粒	无异味	15	15.2	2.14	36	2100	89
2021 年 3 月 18 日	0.02	细小颗粒	无异味	15	7.48	2.32	22	1700	46
2021 年 3 月 19 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.45	2.08	18	480	30
2021 年 3 月 20 日	0.02	细小颗粒	无异味	15	4.39	2.14	16	500	23
2021 年 3 月 21 日	0.02	细小颗粒	无异味	15	4.82	2.00	33	1000	20

填报日期：2021 年 3 月 23 日