

中闽（罗源）水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

| 分析项目 | 二氧化氯 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度 (NTU) | 耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (CFU/100mL) | 耐热大肠菌群 (CFU/100mL) |
|------------|----------------|-------|---------|------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 国标限值 | 0.1-0.8 | 无 | 无异臭, 异味 | ≤10 | ≤0.5 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 2021年3月15日 | 0.23 | 无 | 无异味 | 5 | 0.40 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年3月16日 | 0.23 | 无 | 无异味 | 5 | 0.26 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年3月17日 | 0.39 | 无 | 无异味 | 5 | 0.19 | 1.45 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年3月18日 | 0.40 | 无 | 无异味 | 5 | 0.15 | 1.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年3月19日 | 0.33 | 无 | 无异味 | 5 | 0.20 | 1.48 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年3月20日 | 0.26 | 无 | 无异味 | 5 | 0.19 | 1.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年3月21日 | 0.22 | 无 | 无异味 | 5 | 0.14 | 1.25 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

滩内水厂水源水九项指标

| 分析项目 | 氨氮 (以N计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度 (NTU) | 耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 耐热大肠菌群 (个/L) |
|------------|-----------------------|-------|-----|------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 国标限值 | ≤1 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 2021年3月15日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 11.3 | 2.99 | 31 | 2200 | 26 |
| 2021年3月16日 | 0.04 | 细小颗粒 | 无异味 | 40 | 46.7 | 3.18 | 94 | 1900 | 24 |
| 2021年3月17日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 33 | 23.7 | 3.08 | 22 | 340 | 36 |
| 2021年3月18日 | 0.04 | 细小颗粒 | 无异味 | 30 | 17.4 | 2.79 | 26 | 2300 | 24 |
| 2021年3月19日 | 0.05 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 13.5 | 2.98 | 25 | 1600 | 8 |
| 2021年3月20日 | 0.05 | 细小颗粒 | 无异味 | 35 | 28.7 | 2.82 | 18 | 3100 | 22 |
| 2021年3月21日 | <0.025 | 细小颗粒 | 无异味 | 30 | 12.8 | 2.29 | 30 | 1900 | 21 |

填报日期：2021年3月23日