

中闽（罗源）水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (CFU/100mL)	耐热大 肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤10	≤0.5	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2021年3月22日	0.16	无	无异味	5	0.14	1.33	未检出	未检出	未检出
2021年3月23日	0.22	无	无异味	5	0.15	1.47	未检出	未检出	未检出
2021年3月24日	0.17	无	无异味	5	0.14	1.49	未检出	未检出	未检出
2021年3月25日	0.16	无	无异味	5	0.28	1.65	未检出	未检出	未检出
2021年3月26日	0.17	无	无异味	5	0.14	1.49	未检出	未检出	未检出
2021年3月27日	0.21	无	无异味	5	0.16	1.49	未检出	未检出	未检出
2021年3月28日	0.36	无	无异味	5	0.14	1.31	未检出	未检出	未检出

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以N计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热 大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2021年3月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	11.1	2.53	24	1400	26
2021年3月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	12.8	2.82	31	1600	12
2021年3月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	11.2	2.06	20	2100	12
2021年3月25日	0.04	细小颗粒	无异味	25	10.7	2.75	17	1100	24
2021年3月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	14.9	2.49	23	2700	23
2021年3月27日	0.03	细小颗粒	无异味	25	19.4	2.67	86	1900	20
2021年3月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	20.1	2.37	48	2200	12

填报日期：2021年3月28日