

# 中闽（罗源）水务有限公司

## 滩内水厂出厂水九项指标

| 分析项目       | 二氧化氯<br>(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味     | 色(度) | 浑浊度<br>(NTU) | 耗氧量<br>(以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 菌落总数<br>(CFU/mL) | 总大肠菌群<br>(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群<br>(CFU/100mL) |
|------------|----------------|-------|---------|------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 国标限值       | 0.1-0.8        | 无     | 无异臭, 异味 | ≤10  | ≤0.5         | ≤3                                   | ≤100             | 不得检出                 | 不得检出                  |
| 2021年7月26日 | 0.20           | 无     | 无异味     | 5    | 0.18         | 0.88                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年7月27日 | 0.18           | 无     | 无异味     | 5    | 0.12         | 1.33                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年7月28日 | 0.36           | 无     | 无异味     | 5    | 0.22         | 1.22                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年7月29日 | 0.15           | 无     | 无异味     | 5    | 0.21         | 1.49                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年7月30日 | 0.20           | 无     | 无异味     | 5    | 0.13         | 1.43                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年7月31日 | 0.47           | 无     | 无异味     | 5    | 0.17         | 1.18                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年8月1日  | 0.18           | 无     | 无异味     | 5    | 0.27         | 1.26                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |

## 滩内水厂水源水九项指标

| 分析项目       | 氨氮<br>(以N计)<br>(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度<br>(NTU) | 耗氧量<br>(以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 菌落总数<br>(CFU/mL) | 总大肠菌群<br>(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群<br>(个/L) |
|------------|-----------------------|-------|-----|------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 国标限值       | ≤1                    | /     | /   | /    | /            | ≤6                                   | /                | /                    | ≤10000          |
| 2021年7月26日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 45   | 8.52         | 1.90                                 | 20               | 1600                 | 40              |
| 2021年7月27日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 38   | 5.34         | 2.61                                 | 30               | 2000                 | 25              |
| 2021年7月28日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 15   | 4.31         | 1.90                                 | 4                | 400                  | 10              |
| 2021年7月29日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 15   | 3.41         | 2.53                                 | 19               | 1200                 | 30              |
| 2021年7月30日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 30   | 16.4         | 3.03                                 | 25               | 2400                 | 70              |
| 2021年7月31日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 35   | 13.9         | 2.55                                 | 26               | 1200                 | 60              |
| 2021年8月1日  | 0.08                  | 细小颗粒  | 无异味 | 45   | 62.7         | 5.92                                 | 40               | 5500                 | 2000            |

填报日期：2021年8月3日