

中闽（罗源）水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

| 分析项目 | 二氧化氯 (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度 (NTU) | 耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠 菌群 (CFU/100mL) | 耐热大 肠菌群 (CFU/100mL) |
|-----------|----------------|-------|------------|------|--------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| 国标限值 | 0.1-0.8 | 无 | 无异臭, 异味 | ≤15 | ≤1 | ≤3 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 |
| 2021年8月2日 | 0.29 | 无 | 无异味 | 5 | 0.29 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年8月3日 | 0.22 | 无 | 无异味 | 5 | 0.29 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年8月4日 | 0.23 | 无 | 无异味 | 5 | 0.26 | 0.87 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年8月5日 | 0.24 | 无 | 无异味 | 5 | 0.30 | 0.71 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年8月6日 | 0.29 | 无 | 无异味 | 5 | 0.29 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年8月7日 | 0.23 | 无 | 无异味 | 5 | 0.30 | 0.86 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 2021年8月8日 | 0.29 | 无 | 无异味 | 5 | 0.30 | 1.03 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

八井水厂水源水九项指标

| 分析项目 | 氨氮 (以N计) (mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度 (NTU) | 耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L) | 菌落总数 (CFU/mL) | 总大肠菌群 (MPN/100mL) | 耐热 大肠菌群 (个/L) |
|-----------|-----------------------|-------|-----|------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------|
| 国标限值 | ≤1 | / | / | / | / | ≤6 | / | / | ≤10000 |
| 2021年8月2日 | 0.03 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 7.43 | 2.53 | 53 | 740 | 260 |
| 2021年8月3日 | 0.04 | 细小颗粒 | 无异味 | 20 | 9.15 | 2.59 | 190 | 1500 | 180 |
| 2021年8月4日 | 0.05 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 19.8 | 3.25 | 87 | 3300 | 230 |
| 2021年8月5日 | 0.05 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 11.9 | 1.98 | 73 | 3900 | 290 |
| 2021年8月6日 | 0.08 | 细小颗粒 | 无异味 | 35 | 34.6 | 4.20 | 60 | 4700 | 330 |
| 2021年8月7日 | 0.06 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 12.5 | 1.96 | 22 | 1000 | 31 |
| 2021年8月8日 | 0.06 | 细小颗粒 | 无异味 | 25 | 14.3 | 2.22 | 49 | 4800 | 120 |

填报日期：2021年8月10日