中闽（罗源）水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	二 氧化氯（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（CFU/100mL）	耐热大肠菌群（CFU/100mL）
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭，异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2021 年 8 月 9 日	0.20	无	无异味	5	0.30	0.73	未检出	未检出	未检出
2021 年 8 月 10 日	0.24	无	无异味	5	0.28	0.96	未检出	未检出	未检出
2021 年 8 月 11 日	0.20	无	无异味	5	0.30	0.71	未检出	未检出	未检出
2021 年 8 月 12 日	0.22	无	无异味	5	0.26	0.88	未检出	未检出	未检出
2021 年 8 月 13 日	0.26	无	无异味	5	0.26	0.71	未检出	未检出	未检出
2021 年 8 月 14 日	0.20	无	无异味	5	0.32	0.87	未检出	未检出	未检出
2021 年 8 月 15 日	0.20	无	无异味	5	0.25	0.84	未检出	未检出	未检出

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮（以 N 计）（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	耐 热大肠菌群（个/L）
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2021 年 8 月 9 日	0.03	细小颗粒	无异味	30	19.6	2.75	63	3700	17
2021 年 8 月 10 日	0.03	细小颗粒	无异味	30	16.3	2.72	39	3600	78
2021 年 8 月 11 日	0.02	细小颗粒	无异味	25	15.3	2.38	29	3100	53
2021 年 8 月 12 日	0.02	细小颗粒	无异味	25	15.4	2.56	42	1900	140
2021 年 8 月 13 日	＜0.025	细小颗粒	无异味	25	15.2	2.12	53	2000	100
2021 年 8 月 14 日	＜0.025	细小颗粒	无异味	25	15.8	2.30	75	900	54
2021 年 8 月 15 日	＜0.025	细小颗粒	无异味	25	13.9	2.24	92	3600	590

填报日期：2021 年 8 月 17 日