

# 中闽（罗源）水务有限公司

## 八井水厂出厂水九项指标

| 分析项目       | 二氧化氯<br>(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味     | 色(度) | 浑浊度<br>(NTU) | 耗氧量<br>(以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 菌落总数<br>(CFU/mL) | 总大肠菌群<br>(CFU/100mL) | 耐热大肠菌群<br>(CFU/100mL) |
|------------|----------------|-------|---------|------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| 国标限值       | 0.1-0.8        | 无     | 无异臭, 异味 | ≤15  | ≤1           | ≤3                                   | ≤100             | 不得检出                 | 不得检出                  |
| 2021年8月30日 | 0.23           | 无     | 无异味     | 5    | 0.24         | 0.88                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年8月31日 | 0.22           | 无     | 无异味     | 5    | 0.25         | 0.91                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年9月1日  | 0.22           | 无     | 无异味     | 5    | 0.33         | 1.02                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年9月2日  | 0.28           | 无     | 无异味     | 5    | 0.23         | 0.95                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年9月3日  | 0.16           | 无     | 无异味     | 5    | 0.26         | 0.87                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年9月4日  | 0.16           | 无     | 无异味     | 5    | 0.25         | 0.86                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |
| 2021年9月5日  | 0.20           | 无     | 无异味     | 5    | 0.28         | 0.88                                 | 未检出              | 未检出                  | 未检出                   |

## 八井水厂水源水九项指标

| 分析项目       | 氨氮<br>(以N计)<br>(mg/L) | 肉眼可见物 | 臭和味 | 色(度) | 浑浊度<br>(NTU) | 耗氧量<br>(以O <sub>2</sub> 计)<br>(mg/L) | 菌落总数<br>(CFU/mL) | 总大肠菌群<br>(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群<br>(个/L) |
|------------|-----------------------|-------|-----|------|--------------|--------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 国标限值       | ≤1                    | /     | /   | /    | /            | ≤6                                   | /                | /                    | ≤10000          |
| 2021年8月30日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 25   | 10.6         | 2.16                                 | 33               | 600                  | 17              |
| 2021年8月31日 | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 25   | 10.5         | 2.14                                 | 39               | 700                  | 19              |
| 2021年9月1日  | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 20   | 9.63         | 2.12                                 | 44               | 900                  | 65              |
| 2021年9月2日  | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 25   | 10.3         | 2.14                                 | 49               | 600                  | 30              |
| 2021年9月3日  | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 25   | 11.5         | 2.53                                 | 36               | 800                  | 10              |
| 2021年9月4日  | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 15   | 8.73         | 2.35                                 | 22               | 400                  | 30              |
| 2021年9月5日  | <0.025                | 细小颗粒  | 无异味 | 25   | 25           | 2.40                                 | 18               | 1900                 | 47              |

填报日期：2021年9月7日