

# 中闽（罗源）水务有限公司

## 滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤10	≤0.5	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2021年8月9日	0.22	无	无异味	5	0.21	1.46	未检出	未检出	未检出
2021年8月10日	0.16	无	无异味	5	0.15	1.27	未检出	未检出	未检出
2021年8月11日	0.29	无	无异味	5	0.21	1.36	未检出	未检出	未检出
2021年8月12日	0.21	无	无异味	5	0.19	1.27	未检出	未检出	未检出
2021年8月13日	0.16	无	无异味	5	0.18	1.44	未检出	未检出	未检出
2021年8月14日	0.19	无	无异味	5	0.20	1.14	未检出	未检出	未检出
2021年8月15日	0.18	无	无异味	5	0.26	1.46	未检出	未检出	未检出

## 滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以N计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2021年8月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	17.7	4.45	40	14000	7
2021年8月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	17.3	2.90	40	2200	50
2021年8月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	22.7	3.16	40	175	79
2021年8月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	16.9	3.08	30	1900	38
2021年8月13日	0.05	细小颗粒	无异味	25	19.3	3.85	30	800	36
2021年8月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	16.7	3.01	27	600	28
2021年8月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	28.6	3.75	32	1300	38

填报日期：2021年8月17日