中闽（罗源）水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以O_2计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（CFU/100mL）	耐热大肠菌群（CFU/100mL）
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭，异味	≤10	≤0.5	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2021年8月16日	0.25	无	无异味	5	0.17	1.10	未检出	未检出	未检出
2021年8月17日	0.23	无	无异味	5	0.24	1.21	未检出	未检出	未检出
2021年8月18日	0.19	无	无异味	5	0.23	1.04	未检出	未检出	未检出
2021年8月19日	0.22	无	无异味	5	0.16	1.46	未检出	未检出	未检出
2021年8月20日	0.15	无	无异味	5	0.17	1.46	未检出	未检出	未检出
2021年8月21日	0.19	无	无异味	5	0.21	1.39	未检出	未检出	未检出
2021年8月22日	0.19	无	无异味	5	0.18	1.33	未检出	未检出	未检出

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮（以N计）（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	耗氧量（以O_2计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	耐热大肠菌群（个/L）
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2021年8月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	13.5	2.99	44	8100	120
2021年8月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	15.9	2.97	39	2600	71
2021年8月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	12.7	2.50	63	330	42
2021年8月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	13.9	2.85	35	2700	520
2021年8月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	10.5	2.55	60	2100	180
2021年8月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	22	11.2	2.72	1500	1900	103
2021年8月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	10.3	2.94	99	2100	62

填报日期：2021年8月24日