中闽（罗源）水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	二 氧化氯（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（CFU/100mL）	耐热大肠菌群（CFU/100mL）
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭，异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022 年 2 月 14 日	0.27	无	无异味	5	0.24	0.55	未检出	未检出	未检出
2022 年 2 月 15 日	0.28	无	无异味	5	0.27	0.63	未检出	未检出	未检出
2022 年 2 月 16 日	0.24	无	无异味	5	0.28	0.47	未检出	未检出	未检出
2022 年 2 月 17 日	0.15	无	无异味	5	0.30	0.71	未检出	未检出	未检出
2022 年 2 月 18 日	0.15	无	无异味	5	0.25	0.79	未检出	未检出	未检出
2022 年 2 月 19 日	0.20	无	无异味	5	0.27	0.71	未检出	未检出	未检出
2022 年 2 月 20 日	0.33	无	无异味	5	0.28	0.78	未检出	未检出	未检出

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮（以 N 计）（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	耐 热大肠菌群（个/L）
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2022 年 2 月 14 日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.44	1.27	28	110	21
2022 年 2 月 15 日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.68	1.35	33	350	40
2022 年 2 月 16 日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.26	1.25	19	330	29
2022 年 2 月 17 日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.20	1.19	35	260	39
2022 年 2 月 18 日	0.06	细小颗粒	无异味	15	4.15	1.50	30	230	160
2022 年 2 月 19 日	0.03	细小颗粒	无异味	15	4.85	1.35	41	100	110
2022 年 2 月 20 日	0.05	细小颗粒	无异味	10	4.70	1.49	53	170	150

填报日期：2022 年 2 月 22 日