

# 中闽（罗源）水务有限公司

## 八井水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (CFU/100mL)	耐热大 肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022年2月28日	0.20	无	无异味	5	0.27	0.72	未检出	未检出	未检出
2022年3月1日	0.28	无	无异味	5	0.27	0.71	未检出	未检出	未检出
2022年3月2日	0.26	无	无异味	5	0.26	0.72	未检出	未检出	未检出
2022年3月3日	0.17	无	无异味	5	0.27	0.71	未检出	未检出	未检出
2022年3月4日	0.16	无	无异味	5	0.28	0.87	未检出	未检出	未检出
2022年3月5日	0.17	无	无异味	5	0.30	0.94	未检出	未检出	未检出
2022年3月6日	0.15	无	无异味	5	0.29	0.80	未检出	未检出	未检出

## 八井水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以N计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热 大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2022年2月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.38	1.44	54	120	14
2022年3月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.44	1.50	26	70	14
2022年3月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.24	1.36	16	180	10
2022年3月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.65	1.35	20	30	19
2022年3月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.43	1.58	12	80	11
2022年3月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.07	1.64	11	50	14
2022年3月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	5.26	1.60	23	430	210

填报日期：2022年3月8日