

# 中闽（罗源）水务有限公司

## 滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤10	≤0.5	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022年2月28日	0.18	无	无异味	5	0.08	1.12	未检出	未检出	未检出
2022年3月1日	0.15	无	无异味	5	0.08	1.12	未检出	未检出	未检出
2022年3月2日	0.30	无	无异味	5	0.06	1.39	未检出	未检出	未检出
2022年3月3日	0.15	无	无异味	5	0.10	1.50	未检出	未检出	未检出
2022年3月4日	0.29	无	无异味	5	0.12	1.50	未检出	未检出	未检出
2022年3月5日	0.22	无	无异味	5	0.11	1.48	未检出	未检出	未检出
2022年3月6日	0.22	无	无异味	5	0.08	1.11	未检出	未检出	未检出

## 滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以N计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O <sub>2</sub> 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2022年2月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.47	1.71	23	240	9
2022年3月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.04	1.57	26	560	80
2022年3月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.70	1.96	79	390	65
2022年3月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.57	2.25	3	130	7
2022年3月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.30	2.67	24	720	9
2022年3月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.79	2.48	28	630	10
2022年3月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.29	2.23	82	900	170

填报日期：2022年3月8日