

中闽（罗源）水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (CFU/100mL)	耐热大 肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022年3月21日	0.23	无	无异味	5	0.15	0.63	未检出	未检出	未检出
2022年3月22日	0.17	无	无异味	5	0.14	0.71	未检出	未检出	未检出
2022年3月23日	0.15	无	无异味	5	0.14	0.48	未检出	未检出	未检出
2022年3月24日	0.18	无	无异味	5	0.15	0.65	未检出	未检出	未检出
2022年3月25日	0.22	无	无异味	5	0.14	0.90	未检出	未检出	未检出
2022年3月26日	0.17	无	无异味	5	0.13	0.73	未检出	未检出	未检出
2022年3月27日	0.15	无	无异味	5	0.22	1.35	未检出	未检出	未检出

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以N计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热 大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2022年3月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.40	1.58	29	80	5
2022年3月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.02	1.50	12	150	8
2022年3月23日	0.03	细小颗粒	无异味	10	4.80	2.14	65	370	140
2022年3月24日	0.03	细小颗粒	无异味	10	3.78	1.54	450	340	58
2022年3月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.77	1.63	32	120	24
2022年3月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.67	1.45	46	190	87
2022年3月27日	0.10	细小颗粒	无异味	20	13.4	2.46	33	1900	120

填报日期：2022年3月29日