

中闽（罗源）水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (CFU/100mL)	耐热大 肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤10	≤0.5	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022年3月21日	0.22	无	无异味	5	0.13	1.45	未检出	未检出	未检出
2022年3月22日	0.19	无	无异味	5	0.06	1.21	未检出	未检出	未检出
2022年3月23日	0.20	无	无异味	5	0.07	1.37	未检出	未检出	未检出
2022年3月24日	0.21	无	无异味	5	0.07	1.37	未检出	未检出	未检出
2022年3月25日	0.25	无	无异味	5	0.06	1.45	未检出	未检出	未检出
2022年3月26日	0.20	无	无异味	5	0.11	1.45	未检出	未检出	未检出
2022年3月27日	0.21	无	无异味	5	0.10	1.37	未检出	未检出	未检出

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以N计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热 大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2022年3月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.66	2.02	18	250	3
2022年3月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.63	1.78	3	190	10
2022年3月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.73	3.47	38	630	42
2022年3月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.18	2.51	10	830	52
2022年3月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	4.30	2.26	15	400	16
2022年3月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.13	1.94	37	600	60
2022年3月27日	0.08	细小颗粒	无异味	35	36.4	2.75	8	2700	110

填报日期：2022年3月29日