

中闽（罗源）水务有限公司

洋尾水厂出厂水九项指标

分析项目	二氧化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (CFU/100mL)	耐热大肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022年3月21日	0.25	无	无异味	5	0.22	0.87	未检出	未检出	未检出
2022年3月22日	0.24	无	无异味	5	0.23	1.03	未检出	未检出	未检出
2022年3月23日	0.27	无	无异味	5	0.28	0.95	未检出	未检出	未检出
2022年3月24日	0.23	无	无异味	5	0.30	1.35	未检出	未检出	未检出
2022年3月25日	0.23	无	无异味	5	0.29	1.11	未检出	未检出	未检出
2022年3月26日	0.20	无	无异味	5	0.24	1.03	未检出	未检出	未检出
2022年3月27日	0.22	无	无异味	5	0.29	0.87	2	未检出	未检出

洋尾水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以N计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐热大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2022年3月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.96	1.50	15	2900	未检出
2022年3月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	9.98	1.58	24	1800	未检出
2022年3月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.75	1.66	20	1700	未检出
2022年3月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.15	1.58	19	2600	未检出
2022年3月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.21	1.42	24	1200	未检出
2022年3月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.15	1.66	33	1800	未检出
2022年3月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.97	1.50	25	1600	未检出

填报日期：2022年3月29日