中闽（罗源）水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	二 氧化氯（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（CFU/100mL）	耐热大肠菌群（CFU/100mL）
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭，异味	≤10	≤0.5	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022 年 3 月 28 日	0.30	无	无异味	5	0.11	1.47	未检出	未检出	未检出
2022 年 3 月 29 日	0.25	无	无异味	5	0.12	1.45	未检出	未检出	未检出
2022 年 3 月 30 日	0.24	无	无异味	5	0.11	0.81	未检出	未检出	未检出
2022 年 3 月 31 日	0.32	无	无异味	5	0.13	0.73	未检出	未检出	未检出
2022 年 4 月 1 日	0.15	无	无异味	5	0.08	0.75	未检出	未检出	未检出
2022 年 4 月 2 日	0.29	无	无异味	5	0.08	1.13	未检出	未检出	未检出
2022 年 4 月 3 日	0.22	无	无异味	5	0.07	1.05	未检出	未检出	未检出

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮（以 N 计）（mg/L）	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度（NTU）	耗氧量（以 O_2 计）（mg/L）	菌落总数（CFU/mL）	总大肠菌群（MPN/100mL）	耐 热大肠菌群（个/L）
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2022 年 3 月 28 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	6.79	2.51	20	520	350
2022 年 3 月 29 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	6.70	1.45	47	2000	400
2022 年 3 月 30 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	9.86	2.59	11	330	200
2022 年 3 月 31 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	5.33	2.02	86	940	300
2022 年 4 月 1 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.93	1.62	25	1200	110
2022 年 4 月 2 日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	4.37	2.10	20	800	400
2022 年 4 月 3 日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	4.87	1.78	40	1000	40

填报日期：2022 年 4 月 5 日