

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2023年12月25日	0.20	0.16	无	无异味	5	0.16	1.48	未检出	未检出	未检出
2023年12月26日	0.25	0.17	无	无异味	5	0.17	1.42	未检出	未检出	未检出
2023年12月27日	0.20	0.16	无	无异味	5	0.18	1.33	未检出	未检出	未检出
2023年12月28日	0.25	0.17	无	无异味	5	0.15	1.37	未检出	未检出	未检出
2023年12月29日	0.25	0.17	无	无异味	5	0.12	1.22	未检出	未检出	未检出
2023年12月30日	0.20	0.15	无	无异味	5	0.21	1.25	未检出	未检出	未检出
2023年12月31日	0.30	0.22	无	无异味	5	0.11	1.39	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2023年12月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	26.6	3.30	33	800	24
2023年12月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	5.53	3.05	88	900	66
2023年12月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.25	1.80	18	1700	24
2023年12月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	8.56	2.39	19	570	18
2023年12月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	27.8	2.04	25	980	8
2023年12月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	9.06	2.22	20	1100	12
2023年12月31日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	8.93	2.12	68	250	300

填报日期：2024年1月2日