

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024年1月22日	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2024年1月23日	0.20	0.28	无	无异味	5	0.12	0.99	未检出	未检出	未检出
2024年1月24日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.12	1.49	未检出	未检出	未检出
2024年1月25日	0.32	0.26	无	无异味	5	0.14	1.50	未检出	未检出	未检出
2024年1月26日	0.32	0.31	无	无异味	5	0.14	1.41	未检出	未检出	未检出
2024年1月27日	0.20	0.29	无	无异味	5	0.18	1.41	未检出	未检出	未检出
2024年1月28日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.15	1.33	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2024年1月22日	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2024年1月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	9.35	1.93	15	300	18
2024年1月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	8.96	2.13	40	400	50
2024年1月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.87	2.40	20	350	60
2024年1月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	8.51	2.13	15	230	35
2024年1月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.48	2.29	20	260	28
2024年1月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.59	2.45	26	190	27

填报日期：2024年1月30日