

# 福建水投集团罗源水务有限公司

## 八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024年1月29日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.16	0.90	未检出	未检出	未检出
2024年1月30日	0.20	0.18	无	无异味	5	0.14	0.97	未检出	未检出	未检出
2024年1月31日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.17	1.25	未检出	未检出	未检出
2024年2月1日	停产									
2024年2月2日	停产									
2024年2月3日	0.20	0.23	无	无异味	5	0.18	1.15	未检出	未检出	未检出
2024年2月4日	0.20	0.34	无	无异味	5	0.17	1.06	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

## 八井水厂水源水九项指标

分析项目	氨(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2024年1月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.88	2.12	24	500	59
2024年1月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.47	2.10	34	450	150
2024年1月31日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.47	2.58	29	530	120
2024年2月1日	停产								
2024年2月2日	停产								
2024年2月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.13	2.39	51	640	140
2024年2月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.98	2.20	54	470	80

填报日期：2024年2月6日