

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024年2月26日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.14	1.12	未检出	未检出	未检出
2024年2月27日	0.20	0.27	无	无异味	5	0.11	0.96	未检出	未检出	未检出
2024年2月28日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.16	1.13	未检出	未检出	未检出
2024年2月29日	0.20	0.24	无	无异味	5	0.15	1.05	未检出	未检出	未检出
2024年3月1日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.14	1.22	未检出	未检出	未检出
2024年3月2日	0.20	0.18	无	无异味	5	0.21	1.14	未检出	未检出	未检出
2024年3月3日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.16	1.05	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2024年2月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	1.63	1.76	53	520	50
2024年2月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.60	1.92	42	440	37
2024年2月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.56	2.02	38	510	44
2024年2月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.17	2.18	26	770	65
2024年3月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.45	2.29	30	1200	78
2024年3月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.66	2.20	64	1000	60
2024年3月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.37	2.18	48	570	820

填报日期：2024年3月5日