

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024年3月4日	0.25	0.33	无	无异味	5	0.20	1.63	未检出	未检出	未检出
2024年3月5日	0.25	0.27	无	无异味	5	0.12	1.07	未检出	未检出	未检出
2024年3月6日	0.25	0.35	无	无异味	5	0.14	1.24	未检出	未检出	未检出
2024年3月7日	0.25	0.29	无	无异味	5	0.17	1.18	未检出	未检出	未检出
2024年3月8日	0.20	0.30	无	无异味	5	0.15	1.22	未检出	未检出	未检出
2024年3月9日	0.25	0.28	无	无异味	5	0.18	1.24	未检出	未检出	未检出
2024年3月10日	0.28	0.41	无	无异味	5	0.23	1.32	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2024年3月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	5.62	1.92	17	1200	160
2024年3月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.02	1.92	70	930	49
2024年3月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	9.48	2.14	33	1600	35
2024年3月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.80	1.90	29	700	65
2024年3月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.01	2.47	21	720	14
2024年3月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	7.67	2.14	63	490	27
2024年3月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.96	2.31	66	1200	20

填报日期：2024年3月12日