

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024年6月17日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.19	0.72	未检出	未检出	未检出
2024年6月18日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.17	0.79	未检出	未检出	未检出
2024年6月19日	0.20	0.23	无	无异味	5	0.16	0.65	未检出	未检出	未检出
2024年6月20日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.18	1.05	未检出	未检出	未检出
2024年6月21日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.18	0.95	未检出	未检出	未检出
2024年6月22日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.22	0.82	未检出	未检出	未检出
2024年6月23日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.21	0.79	未检出	未检出	未检出

备注: 使用复合二氧化氯消毒, 余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2024年6月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.93	1.96	140	4400	1800
2024年6月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	4.64	2.14	69	4200	1500
2024年6月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.85	1.70	43	3600	1000
2024年6月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.38	2.26	38	3200	1200
2024年6月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	4.38	2.24	25	2300	120
2024年6月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	5.89	2.02	85	1900	100
2024年6月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.35	1.94	39	2700	75

填报日期: 2024年6月25日