

福建水投集团罗源水务有限公司

洋尾水厂出厂水九项指标

分析项目	游离 余氯	二 氧 化氯	肉眼 可见物	臭和味	色 (度)	浑浊度 (NTU)	高锰酸盐 指 数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (CFU/100mL)	耐热大 肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024 年 7 月 29 日	0.20	0.20	无	无	5	0.29	0.86	未检出	未检出	未检出
2024 年 7 月 30 日	0.20	0.15	无	无	5	0.29	0.84	未检出	未检出	未检出
2024 年 7 月 31 日	0.20	0.16	无	无	5	0.29	0.90	未检出	未检出	未检出
2024 年 8 月 1 日	0.20	0.15	无	无	5	0.28	0.84	未检出	未检出	未检出
2024 年 8 月 2 日	0.20	0.15	无	无	5	0.29	0.92	未检出	未检出	未检出
2024 年 8 月 3 日	0.20	0.15	无	无	5	0.28	0.94	未检出	未检出	未检出
2024 年 8 月 4 日	0.20	0.19	无	无	5	0.28	0.88	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

洋尾水厂水源水九项指标

分析项目	氨 氮 (以 N 计) (mg/L)	肉眼可见 物	臭和味	色 (度)	浑浊度 (NTU)	高锰酸盐 指 数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐 热 大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2024 年 7 月 29 日	<0.025	细小颗粒	无	20	5.50	1.14	18	2900	25
2024 年 7 月 30 日	<0.025	细小颗粒	无	20	6.77	1.16	16	2700	21
2024 年 7 月 31 日	<0.025	细小颗粒	无	20	4.32	1.22	28	2300	24
2024 年 8 月 1 日	<0.025	细小颗粒	无	20	4.76	1.20	14	1800	21
2024 年 8 月 2 日	<0.025	细小颗粒	无	20	5.01	1.41	19	2400	27
2024 年 8 月 3 日	<0.025	细小颗粒	无	20	5.29	1.47	13	2500	22
2024 年 8 月 4 日	<0.025	细小颗粒	无	20	8.54	1.39	23	2100	17

填报日期：2024 年 8 月 6 日