

福建水投集团罗源水务有限公司

洋尾水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024年8月5日	0.20	0.15	无	无	5	0.28	0.86	未检出	未检出	未检出
2024年8月6日	0.20	0.16	无	无	5	0.25	0.8	未检出	未检出	未检出
2024年8月7日	0.20	0.15	无	无	5	0.28	0.88	未检出	未检出	未检出
2024年8月8日	0.20	0.15	无	无	5	0.28	0.82	未检出	未检出	未检出
2024年8月9日	0.20	0.15	无	无	5	0.29	0.71	未检出	未检出	未检出
2024年8月10日	0.20	0.15	无	无	5	0.30	0.98	未检出	未检出	未检出
2024年8月11日	0.20	0.19	无	无	5	0.28	0.94	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

洋尾水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2024年8月5日	<0.025	细小颗粒	无	20	6.4	1.12	28	2400	19
2024年8月6日	<0.025	细小颗粒	无	20	6.07	1.08	13	2500	16
2024年8月7日	<0.025	细小颗粒	无	20	6.55	1.14	17	1800	11
2024年8月8日	<0.025	细小颗粒	无	20	6.09	1.1	21	2200	8
2024年8月9日	<0.025	细小颗粒	无	20	7.64	1.14	15	2700	14
2024年8月10日	<0.025	细小颗粒	无	20	6.05	1.31	25	1600	20
2024年8月11日	<0.025	细小颗粒	无	20	7.26	1.22	21	2200	27

填报日期：2024年8月13日