

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年1月6日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.11	1.04	未检出	未检出	未检出
2025年1月7日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.12	0.81	未检出	未检出	未检出
2025年1月8日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.16	0.89	未检出	未检出	未检出
2025年1月9日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.19	1.05	未检出	未检出	未检出
2025年1月10日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.12	1.14	未检出	未检出	未检出
2025年1月11日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.15	1.02	未检出	未检出	未检出
2025年1月12日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.14	1.08	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2025年1月6日	0.030	细小颗粒	无异味	15	3.81	1.78	30	1200	62
2025年1月7日	0.027	细小颗粒	无异味	15	3.32	1.70	25	900	47
2025年1月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.89	1.72	21	1200	60
2025年1月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.91	1.59	27	1000	75
2025年1月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.43	1.63	37	790	58
2025年1月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.52	1.50	57	920	77
2025年1月12日	0.037	细小颗粒	无异味	15	4.32	1.65	31	810	27

填报日期：2025年1月14日