

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年1月13日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.11	0.96	未检出	未检出	未检出
2025年1月14日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.08	0.86	未检出	未检出	未检出
2025年1月15日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.17	0.96	未检出	未检出	未检出
2025年1月16日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.15	1.10	未检出	未检出	未检出
2025年1月17日	0.20	0.25	无	无异味	5	0.13	0.98	未检出	未检出	未检出
2025年1月18日	0.20	0.15	无	无异味	5	0.13	0.92	未检出	未检出	未检出
2025年1月19日	0.20	0.26	无	无异味	5	0.10	0.86	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2025年1月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.14	1.50	13	1100	27
2025年1月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.07	1.60	30	900	16
2025年1月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	2.87	1.66	31	1700	18
2025年1月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	2.49	1.66	16	1100	33
2025年1月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.33	1.70	21	900	29
2025年1月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.50	1.62	25	1100	10
2025年1月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.77	1.68	21	700	13

填报日期：2025年1月21日