

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年1月20日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.14	0.90	未检出	未检出	未检出
2025年1月21日	0.20	0.19	无	无异味	<5	0.19	0.78	未检出	未检出	未检出
2025年1月22日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.14	0.68	未检出	未检出	未检出
2025年1月23日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.12	0.92	未检出	未检出	未检出
2025年1月24日	0.20	0.23	无	无异味	5	0.14	0.78	未检出	未检出	未检出
2025年1月25日	0.25	0.28	无	无异味	5	0.16	0.76	未检出	未检出	未检出
2025年1月26日	0.20	0.19	无	无异味	<5	0.11	1.09	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年1月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.32	1.41	25	1000	35
2025年1月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.37	1.87	13	900	34
2025年1月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.98	1.41	42	1800	22
2025年1月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.06	1.37	20	1300	20
2025年1月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	4.56	1.25	38	800	30
2025年1月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.28	1.68	13	490	15
2025年1月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.06	1.49	22	900	23

填报日期：2025年1月28日