

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离 余氯	二 氧 化氯	肉眼 可见物	臭和味	色 (度)	浑浊度 (NTU)	高锰酸盐 指 数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (CFU/100mL)	耐热大 肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025 年 1 月 27 日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.14	0.88	未检出	未检出	未检出
2025 年 1 月 28 日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.11	0.80	未检出	未检出	未检出
2025 年 1 月 29 日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.13	0.88	未检出	未检出	未检出
2025 年 1 月 30 日	0.23	0.25	无	无异味	5	0.14	0.84	未检出	未检出	未检出
2025 年 1 月 31 日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.14	0.82	未检出	未检出	未检出
2025 年 2 月 1 日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.11	0.96	未检出	未检出	未检出
2025 年 2 月 2 日	0.22	0.23	无	无异味	5	0.16	0.89	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮 (以 N 计) (mg/L)	肉眼可见 物	臭和味	色 (度)	浑浊度 (NTU)	高锰酸盐 指 数 (以 O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐 热 大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2025 年 1 月 27 日	0.033	细小颗粒	无异味	15	2.43	1.84	34	730	51
2025 年 1 月 28 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.42	1.70	55	1100	62
2025 年 1 月 29 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.32	1.68	48	1200	58
2025 年 1 月 30 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.45	1.74	40	980	52
2025 年 1 月 31 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.23	1.68	31	960	63
2025 年 2 月 1 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.46	1.76	33	880	78
2025 年 2 月 2 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.88	1.62	29	660	62

填报日期：2025 年 2 月 4 日