

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年2月3日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.12	1.12	未检出	未检出	未检出
2025年2月4日	0.23	0.25	无	无异味	5	0.11	0.98	未检出	未检出	未检出
2025年2月5日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.10	0.83	未检出	未检出	未检出
2025年2月6日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.11	0.96	未检出	未检出	未检出
2025年2月7日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.11	0.98	未检出	未检出	未检出
2025年2月8日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.11	0.92	未检出	未检出	未检出
2025年2月9日	0.22	0.24	无	无异味	5	0.11	0.99	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2025年2月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.35	1.92	44	730	59
2025年2月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.87	1.70	32	730	57
2025年2月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.35	1.74	38	770	61
2025年2月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.80	1.64	33	660	55
2025年2月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.49	1.68	41	760	47
2025年2月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.87	1.74	32	610	66
2025年2月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	5.07	1.92	28	650	27

填报日期：2025年2月11日