

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年2月3日	0.25	0.26	无	无异味	<5	0.12	0.70	未检出	未检出	未检出
2025年2月4日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.15	1.07	未检出	未检出	未检出
2025年2月5日	0.28	0.15	无	无异味	<5	0.13	1.31	未检出	未检出	未检出
2025年2月6日	0.20	0.24	无	无异味	5	0.20	0.92	未检出	未检出	未检出
2025年2月7日	0.25	0.23	无	无异味	<5	0.13	1.09	未检出	未检出	未检出
2025年2月8日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.10	1.39	未检出	未检出	未检出
2025年2月9日	0.20	0.19	无	无异味	<5	0.10	1.09	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年2月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	3.06	1.33	18	450	20
2025年2月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.65	1.31	7	430	250
2025年2月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	2.71	1.52	6	500	20
2025年2月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.81	1.23	13	3000	20
2025年2月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.78	1.47	15	300	35
2025年2月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	2.93	1.87	19	1800	75
2025年2月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.79	1.71	8	850	25

填报日期：2025年2月11日