

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年2月10日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.10	0.84	未检出	未检出	未检出
2025年2月11日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.11	0.91	未检出	未检出	未检出
2025年2月12日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.12	0.87	未检出	未检出	未检出
2025年2月13日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.10	0.90	未检出	未检出	未检出
2025年2月14日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.11	0.83	未检出	未检出	未检出
2025年2月15日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.13	0.88	未检出	未检出	未检出
2025年2月16日	0.21	0.21	无	无异味	5	0.12	0.81	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2025年2月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.39	1.67	25	430	71
2025年2月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.88	1.73	22	830	47
2025年2月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.89	1.66	28	1100	37
2025年2月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.67	1.79	22	1500	66
2025年2月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.60	1.68	35	870	84
2025年2月15日	0.030	细小颗粒	无异味	15	2.55	1.58	44	730	63
2025年2月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.35	1.71	15	830	55

填报日期：2025年2月18日