

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2mg/L	0.1-0.8mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年4月21日	0.28	0.17	无	无异味	<5	0.15	0.87	未检出	未检出	未检出
2025年4月22日	0.25	0.15	无	无异味	<5	0.13	1.31	未检出	未检出	未检出
2025年4月23日	0.23	0.22	无	无异味	<5	0.12	0.87	未检出	未检出	未检出
2025年4月24日	0.25	0.19	无	无异味	<5	0.20	1.13	未检出	未检出	未检出
2025年4月25日	0.30	0.33	无	无异味	<5	0.16	1.42	未检出	未检出	未检出
2025年4月26日	0.30	0.35	无	无异味	5	0.20	1.11	未检出	未检出	未检出
2025年4月27日	0.32	0.27	无	无异味	<5	0.16	0.76	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2025年4月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	17	6.26	1.27	25	3000	150
2025年4月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	7.13	1.94	30	2300	270
2025年4月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	7.84	1.74	45	1700	250
2025年4月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	14	5.72	1.87	25	3000	300
2025年4月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	19.1	4.53	57	3800	300
2025年4月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.42	2.50	34	4500	630
2025年4月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	7.48	1.76	50	2800	500

填报日期：2025年4月29日