

中闽（罗源）水务有限公司

洋尾水厂出厂水九项指标

分析项目	二 氧 化氯 (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以 O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠 菌群 (CFU/100mL)	耐热大 肠菌群 (CFU/100mL)
国标限值	0.1-0.8	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2022 年 8 月 22 日	0.16	无	无异味	5	0.10	1.35	<1	未检出	未检出
2022 年 8 月 23 日	0.15	无	无异味	5	0.22	1.37	<1	未检出	未检出
2022 年 8 月 24 日	0.19	无	无异味	5	0.30	1.41	<1	未检出	未检出
2022 年 8 月 25 日	0.17	无	无异味	5	0.30	1.37	<1	未检出	未检出
2022 年 8 月 26 日	0.18	无	无异味	5	0.30	1.45	<1	未检出	未检出
2022 年 8 月 27 日	0.31	无	无异味	5	0.31	1.43	1	未检出	未检出
2022 年 8 月 28 日	0.21	无	无异味	5	0.29	1.39	<1	未检出	未检出

洋尾水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮 (以 N 计) (mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度 (NTU)	耗氧量 (以 O ₂ 计) (mg/L)	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL)	耐 热 大肠菌群 (个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2022 年 8 月 22 日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	3.75	1.68	27	2700	120
2022 年 8 月 23 日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	5.24	1.58	34	3000	80
2022 年 8 月 24 日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	82.5	1.66	47	5800	160
2022 年 8 月 25 日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	36.20	1.58	19	3400	47
2022 年 8 月 26 日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	13.25	1.74	31	3700	86
2022 年 8 月 27 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.79	1.64	26	4100	470
2022 年 8 月 28 日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.27	1.68	32	3300	74

填报日期：2022 年 8 月 30 日