

福建水投集团罗源水务有限公司

可湖水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2024年8月5日	0.20	0.19	无	无异味	5	0.30	0.99	未检出	未检出	未检出
2024年8月6日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	1.24	未检出	未检出	未检出
2024年8月7日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.30	1.19	未检出	未检出	未检出
2024年8月8日	0.20	0.26	无	无异味	5	0.30	1.15	未检出	未检出	未检出
2024年8月9日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.30	1.24	未检出	未检出	未检出
2024年8月10日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	1.19	未检出	未检出	未检出
2024年8月11日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	1.13	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

可湖水厂水源水九项指标

分析项目	氨(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2024年8月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	8.98	2.14	15	2700	3
2024年8月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	10.7	2.33	4	1800	11
2024年8月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	12.8	2.56	10	2200	45
2024年8月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	10.6	2.47	12	960	7
2024年8月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	13.41	2.64	4	2700	48
2024年8月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	35	13.9	2.80	10	1300	51
2023年8月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	33	13.2	2.74	21	1900	49

填报日期：2024年8月13日