

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年6月9日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	0.52	未检出	未检出	未检出
2025年6月10日	0.22	0.23	无	无异味	5	0.28	0.59	未检出	未检出	未检出
2025年6月11日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.27	0.65	未检出	未检出	未检出
2025年6月12日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.22	0.48	未检出	未检出	未检出
2025年6月13日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.21	1.21	未检出	未检出	未检出
2025年6月14日	0.22	0.24	无	无异味	5	0.27	0.63	未检出	未检出	未检出
2025年6月15日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	0.61	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1					≤6			≤10000
2025年6月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.16	1.60	200	8700	90
2025年6月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.81	1.62	240	6400	180
2025年6月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.77	1.92	87	7200	200
2025年6月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.23	1.38	69	6300	90
2025年6月13日	0.134	细小颗粒	无异味	30	15.1	3.23	58	8400	3100
2025年6月14日	0.072	细小颗粒	无异味	25	9.49	1.86	88	6600	4700
2025年6月15日	0.065	细小颗粒	无异味	20	6.75	1.78	21	9200	350

填报日期：2025年6月17日