

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年8月4日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.28	0.66	未检出	未检出	未检出
2025年8月5日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.29	0.63	未检出	未检出	未检出
2025年8月6日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.29	0.93	未检出	未检出	未检出
2025年8月7日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.28	0.29	未检出	未检出	未检出
2025年8月8日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	0.82	未检出	未检出	未检出
2025年8月9日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.27	0.62	未检出	未检出	未检出
2025年8月10日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.27	0.77	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年8月4日	0.080	细小颗粒	无异味	20	6.66	2.02	50	8700	70
2025年8月5日	0.058	细小颗粒	无异味	20	6.33	1.86	44	8400	60
2025年8月6日	0.080	细小颗粒	无异味	20	6.86	2.26	290	5800	70
2025年8月7日	0.082	细小颗粒	无异味	20	6.87	1.76	52	7800	50
2025年8月8日	0.055	细小颗粒	无异味	20	7.71	2.29	33	9300	30
2025年8月9日	0.076	细小颗粒	无异味	20	6.84	1.94	40	3800	90
2025年8月10日	0.073	细小颗粒	无异味	20	7.27	2.08	25	6000	30

填报日期：2025年8月12日