

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年8月4日	0.30	0.21	无	无异味	<5	0.16	0.79	未检出	未检出	未检出
2025年8月5日	0.25	0.15	无	无异味	<5	0.20	0.81	未检出	未检出	未检出
2025年8月6日	0.30	0.26	无	无异味	<5	0.20	0.75	未检出	未检出	未检出
2025年8月7日	0.25	0.19	无	无异味	<5	0.17	1.03	未检出	未检出	未检出
2025年8月8日	0.25	0.21	无	无异味	<5	0.19	0.67	未检出	未检出	未检出
2025年8月9日	0.25	0.20	无	无异味	<5	0.22	0.81	未检出	未检出	未检出
2025年8月10日	0.25	0.18	无	无异味	<5	0.19	1.00	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年8月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	5.05	1.82	21	2000	80
2025年8月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	17	5.94	1.60	28	2700	110
2025年8月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.29	1.62	20	1400	100
2025年8月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	6.28	2.12	19	2000	110
2025年8月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.57	1.86	29	2100	45
2025年8月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	6.19	1.96	48	1900	75
2025年8月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.39	2.19	46	1800	60

填报日期：2025年8月12日