

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年8月11日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.23	0.78	未检出	未检出	未检出
2025年8月12日	0.25	0.21	无	无异味	<5	0.23	0.82	未检出	未检出	未检出
2025年8月13日	0.25	0.30	无	无异味	<5	0.18	0.62	未检出	未检出	未检出
2025年8月14日	0.25	0.17	无	无异味	<5	0.23	0.70	未检出	未检出	未检出
2025年8月15日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.20	0.62	未检出	未检出	未检出
2025年8月16日	0.30	0.15	无	无异味	<5	0.14	0.68	未检出	未检出	未检出
2025年8月17日	0.30	0.17	无	无异味	5	0.20	0.60	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年8月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.85	1.79	30	2600	30
2025年8月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.67	1.65	25	3500	20
2025年8月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	9.32	1.65	25	3200	45
2025年8月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	6.30	1.51	18	3000	25
2025年8月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	6.01	1.49	31	3300	100
2025年8月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	5.04	1.65	12	1000	45
2025年8月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.67	1.51	19	5500	50

填报日期：2025年8月19日