

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年8月18日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.29	0.74	未检出	未检出	未检出
2025年8月19日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.27	0.88	未检出	未检出	未检出
2025年8月20日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	0.92	未检出	未检出	未检出
2025年8月21日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	0.65	未检出	未检出	未检出
2025年8月22日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.29	0.73	未检出	未检出	未检出
2025年8月23日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.29	1.38	未检出	未检出	未检出
2025年8月24日	0.20	0.21	无	无异味	5	0.26	1.24	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年8月18日	0.076	细小颗粒	无异味	25	8.44	2.31	57	2600	28
2025年8月19日	0.074	细小颗粒	无异味	25	8.12	2.11	43	2200	39
2025年8月20日	0.164	细小颗粒	无异味	25	8.42	2.14	30	2100	47
2025年8月21日	0.101	细小颗粒	无异味	25	7.77	2.02	120	8300	62
2025年8月22日	0.124	细小颗粒	无异味	25	7.83	1.94	100	9300	90
2025年8月23日	0.085	细小颗粒	无异味	20	4.87	2.16	220	5300	62
2025年8月24日	0.047	细小颗粒	无异味	25	8.67	2.23	130	4700	68

填报日期：2025年8月26日