

# 福建水投集团罗源水务有限公司

## 滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年8月18日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.17	1.07	未检出	未检出	未检出
2025年8月19日	0.20	0.17	无	无异味	5	0.19	0.92	未检出	未检出	未检出
2025年8月20日	0.20	0.19	无	无异味	<5	0.16	0.68	未检出	未检出	未检出
2025年8月21日	0.20	0.16	无	无异味	<5	0.24	0.70	未检出	未检出	未检出
2025年8月22日	0.25	0.15	无	无异味	<5	0.17	0.76	未检出	未检出	未检出
2025年8月23日	0.20	0.15	无	无异味	<5	0.17	0.92	未检出	未检出	未检出
2025年8月24日	0.25	0.15	无	无异味	<5	0.19	0.76	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

## 滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年8月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.73	2.21	110	3900	15
2025年8月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	7.70	2.27	27	3800	15
2025年8月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.43	1.51	54	3500	35
2025年8月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	7.79	1.49	31	5000	40
2025年8月22日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	8.20	1.49	28	3700	55
2025年8月23日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	6.78	1.49	46	3400	75
2025年8月24日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	10.2	1.65	68	3800	10

填报日期：2025年8月26日