

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年8月25日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.27	0.65	未检出	未检出	未检出
2025年8月26日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.26	0.73	未检出	未检出	未检出
2025年8月27日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.30	0.81	未检出	未检出	未检出
2025年8月28日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.27	0.57	未检出	未检出	未检出
2025年8月29日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.28	0.61	未检出	未检出	未检出
2025年8月30日	0.20	0.22	无	无异味	5	0.29	0.98	未检出	未检出	未检出
2025年8月31日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.27	1.06	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年8月25日	0.057	细小颗粒	无异味	25	9.50	1.88	43	8700	30
2025年8月26日	0.087	细小颗粒	无异味	30	9.92	1.96	51	3000	37
2025年8月27日	0.076	细小颗粒	无异味	30	11.4	2.02	48	6800	24
2025年8月28日	0.107	细小颗粒	无异味	30	10.4	2.10	42	2800	36
2025年8月29日	0.101	细小颗粒	无异味	30	10.8	2.04	36	3600	25
2025年8月30日	0.082	细小颗粒	无异味	25	9.56	2.13	63	1300	42
2025年8月31日	0.057	细小颗粒	无异味	25	9.35	2.20	150	400	33

填报日期：2025年9月2日