

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年8月25日	0.25	0.26	无	无异味	<5	0.20	0.82	未检出	未检出	未检出
2025年8月26日	0.25	0.15	无	无异味	5	0.23	0.68	未检出	未检出	未检出
2025年8月27日	0.25	0.15	无	无异味	<5	0.21	0.82	未检出	未检出	未检出
2025年8月28日	0.20	0.23	无	无异味	5	0.27	0.91	未检出	未检出	未检出
2025年8月29日	0.25	0.23	无	无异味	<5	0.25	0.85	未检出	未检出	未检出
2025年8月30日	0.25	0.15	无	无异味	5	0.25	0.82	未检出	未检出	未检出
2025年8月31日	0.25	0.19	无	无异味	<5	0.20	0.82	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年8月25日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	9.51	1.71	110	3600	35
2025年8月26日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	11.3	1.63	64	4400	60
2025年8月27日	<0.025	细小颗粒	无异味	20	11.8	2.08	31	4000	130
2025年8月28日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	11.3	1.90	28	5100	75
2025年8月29日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	10.5	2.06	18	3800	55
2025年8月30日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	10.4	1.92	20	4800	85
2025年8月31日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	11.2	1.90	15	2500	90

填报日期：2025年9月2日