

# 福建水投集团罗源水务有限公司

## 滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年9月1日	0.28	0.23	无	无异味	5	0.29	1.07	未检出	未检出	未检出
2025年9月2日	0.30	0.17	无	无异味	5	0.23	1.15	未检出	未检出	未检出
2025年9月3日	0.30	0.28	无	无异味	5	0.27	0.97	未检出	未检出	未检出
2025年9月4日	0.32	0.16	无	无异味	5	0.29	0.93	未检出	未检出	未检出
2025年9月5日	0.25	0.17	无	无异味	5	0.29	1.01	未检出	未检出	未检出
2025年9月6日	0.28	0.15	无	无异味	5	0.24	0.91	未检出	未检出	未检出
2025年9月7日	0.25	0.15	无	无异味	5	0.28	1.01	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

## 滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年9月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	11.9	2.14	28	3700	30
2025年9月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	12.8	2.14	35	3500	180
2025年9月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	28	12.1	2.14	26	3900	100
2025年9月4日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	10.4	1.90	24	3100	100
2025年9月5日	<0.025	细小颗粒	无异味	22	9.41	2.08	30	2400	45
2025年9月6日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	8.92	1.98	45	3200	75
2025年9月7日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	8.03	1.90	28	4000	100

填报日期：2025年9月9日