

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年9月8日	0.20	0.20	无	无异味	5	0.21	1.05	未检出	未检出	未检出
2025年9月9日	0.25	0.21	无	无异味	<5	0.21	1.07	未检出	未检出	未检出
2025年9月10日	0.25	0.15	无	无异味	5	0.22	0.76	未检出	未检出	未检出
2025年9月11日	0.28	0.16	无	无异味	5	0.25	1.48	未检出	未检出	未检出
2025年9月12日	0.22	0.13	无	无异味	5	0.21	1.32	未检出	未检出	未检出
2025年9月13日	0.20	0.15	无	无异味	5	0.23	0.71	未检出	未检出	未检出
2025年9月14日	0.25	0.19	无	无异味	5	0.26	0.71	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年9月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	9.35	2.14	36	2400	30
2025年9月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	25	16.2	2.41	50	2700	100
2025年9月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	32	13.7	1.98	55	2800	80
2025年9月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	8.87	2.33	48	1800	130
2025年9月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	23	8.92	1.96	37	1400	140
2025年9月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	20.4	1.88	52	2700	150
2025年9月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	30	13.4	1.92	56	4200	340

填报日期：2025年9月16日