

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年12月8日	0.20	0.27	无	无异味	<5	0.10	1.07	未检出	未检出	未检出
2025年12月9日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.10	1.00	未检出	未检出	未检出
2025年12月10日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.13	0.88	未检出	未检出	未检出
2025年12月11日	0.25	0.24	无	无异味	<5	0.17	1.13	未检出	未检出	未检出
2025年12月12日	0.22	0.27	无	无异味	<5	0.15	1.25	未检出	未检出	未检出
2025年12月13日	0.20	0.18	无	无异味	<5	0.13	1.21	未检出	未检出	未检出
2025年12月14日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.14	1.33	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年12月8日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	2.38	1.73	70	950	25
2025年12月9日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.48	1.51	15	900	10
2025年12月10日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	2.25	1.43	80	1300	410
2025年12月11日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.93	1.53	20	3000	20
2025年12月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.90	1.57	18	4500	30
2025年12月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	5.73	1.65	13	1700	70
2025年12月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.33	1.49	10	2800	90

填报日期：2025年12月16日