

福建水投集团罗源水务有限公司

八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年12月15日	0.21	0.24	无	无异味	<5	0.15	0.87	未检出	未检出	未检出
2025年12月16日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.14	0.84	未检出	未检出	未检出
2025年12月17日	0.21	0.23	无	无异味	<5	0.15	0.61	未检出	未检出	未检出
2025年12月18日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.16	1.09	未检出	未检出	未检出
2025年12月19日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.14	1.17	未检出	未检出	未检出
2025年12月20日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.13	0.81	未检出	未检出	未检出
2025年12月21日	0.23	0.26	无	无异味	<5	0.18	0.98	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年12月15日	0.036	细小颗粒	无异味	10	4.12	1.24	46	1100	100
2025年12月16日	0.039	细小颗粒	无异味	10	3.74	1.26	76	3600	35
2025年12月17日	0.035	细小颗粒	无异味	10	3.57	1.32	56	700	46
2025年12月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.84	2.02	41	3500	60
2025年12月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.91	2.17	35	5600	62
2025年12月20日	0.037	细小颗粒	无异味	15	3.67	1.29	74	8400	32
2025年12月21日	0.040	细小颗粒	无异味	15	7.51	1.63	64	7900	83

填报日期：2025年12月23日