

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年12月15日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.23	1.08	未检出	未检出	未检出
2025年12月16日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.11	1.00	未检出	未检出	未检出
2025年12月17日	0.20	0.23	无	无异味	<5	0.12	1.23	未检出	未检出	未检出
2025年12月18日	0.25	0.21	无	无异味	<5	0.10	1.47	未检出	未检出	未检出
2025年12月19日	0.23	0.25	无	无异味	<5	0.10	0.60	未检出	未检出	未检出
2025年12月20日	0.20	0.37	无	无异味	<5	0.08	0.86	未检出	未检出	未检出
2025年12月21日	0.25	0.27	无	无异味	<5	0.11	0.74	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年12月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.07	1.35	35	1700	75
2025年12月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	13	3.77	1.63	22	1100	35
2025年12月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.73	1.91	29	1200	30
2025年12月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.72	1.79	24	1600	35
2025年12月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.18	0.86	22	1200	55
2025年12月20日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.68	1.35	29	1500	45
2025年12月21日	<0.025	细小颗粒	无异味	18	6.77	1.49	12	1800	70

填报日期：2025年12月23日