

# 福建水投集团罗源水务有限公司

## 八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2025年12月29日	0.20	0.22	无	无异味	<5	0.14	0.82	未检出	未检出	未检出
2025年12月30日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.17	0.86	未检出	未检出	未检出
2025年12月31日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.16	0.73	未检出	未检出	未检出
2026年1月1日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.15	0.80	未检出	未检出	未检出
2026年1月2日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.14	0.81	未检出	未检出	未检出
2026年1月3日	0.21	0.23	无	无异味	<5	0.16	0.86	未检出	未检出	未检出
2026年1月4日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.15	0.74	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

## 八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2025年12月29日	0.044	细小颗粒	无异味	20	8.30	1.65	83	2700	120
2025年12月30日	0.040	细小颗粒	无异味	15	7.34	1.62	64	3400	90
2025年12月31日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.36	1.54	51	4800	140
2026年1月1日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.21	1.28	32	3600	100
2026年1月2日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	3.61	1.20	27	2800	120
2026年1月3日	<0.025	细小颗粒	无异味	15	4.05	1.23	47	1400	150
2026年1月4日	0.027	细小颗粒	无异味	10	4.07	1.26	33	2400	110

填报日期：2026年1月6日