

福建水投集团罗源水务有限公司

滩内水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年1月12日	0.20	0.18	无	无异味	<5	0.23	0.78	未检出	未检出	未检出
2026年1月13日	0.20	0.18	无	无异味	<5	0.15	0.80	未检出	未检出	未检出
2026年1月14日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.14	0.88	未检出	未检出	未检出
2026年1月15日	0.15	0.15	无	无异味	<5	0.15	0.74	未检出	未检出	未检出
2026年1月16日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.23	0.82	未检出	未检出	未检出
2026年1月17日	0.20	0.19	无	无异味	<5	0.14	0.80	2	未检出	未检出
2026年1月18日	0.20	0.28	无	无异味	<5	0.17	0.74	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

滩内水厂水源水九项指标

分析项目	氨氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O ₂ 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年1月12日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	3.59	1.54	20	1200	10
2026年1月13日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.25	1.18	24	750	55
2026年1月14日	<0.025	细小颗粒	无异味	17	3.92	1.30	32	2400	15
2026年1月15日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	3.05	1.22	50	1900	45
2026年1月16日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	4.72	1.28	28	1500	40
2026年1月17日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	4.28	1.26	42	1700	45
2026年1月18日	<0.025	细小颗粒	无异味	12	4.05	1.30	19	400	120

填报日期：2026年1月20日