

# 福建水投集团罗源水务有限公司

## 八井水厂出厂水九项指标

分析项目	游离余氯	二氧化氯	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(CFU/100mL)	耐热大肠菌群(CFU/100mL)
国标限值	0.2-2 mg/L	0.1-0.8 mg/L	无	无异臭, 异味	≤15	≤1	≤3	≤100	不得检出	不得检出
2026年1月19日	0.21	0.22	无	无异味	<5	0.18	0.74	未检出	未检出	未检出
2026年1月20日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.14	0.75	未检出	未检出	未检出
2026年1月21日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.15	0.60	未检出	未检出	未检出
2026年1月22日	0.20	0.20	无	无异味	<5	0.16	0.82	未检出	未检出	未检出
2026年1月23日	0.20	0.21	无	无异味	<5	0.19	0.90	未检出	未检出	未检出
2026年1月24日	0.22	0.24	无	无异味	<5	0.14	0.88	未检出	未检出	未检出
2026年1月25日	0.23	0.26	无	无异味	<5	0.14	0.91	未检出	未检出	未检出

备注：使用复合二氧化氯消毒，余氯与二氧化氯余量二者有一项达标即可符合国标要求。

## 八井水厂水源水九项指标

分析项目	氮(以N计)(mg/L)	肉眼可见物	臭和味	色(度)	浑浊度(NTU)	高锰酸盐指数(以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	菌落总数(CFU/mL)	总大肠菌群(MPN/100mL)	耐热大肠菌群(个/L)
国标限值	≤1	/	/	/	/	≤6	/	/	≤10000
2026年1月19日	<0.025	细小颗粒	无异味	10	2.75	1.35	55	800	120
2026年1月20日	0.062	细小颗粒	无异味	15	4.31	1.83	52	3200	100
2026年1月21日	0.032	细小颗粒	无异味	10	2.80	1.75	36	3500	140
2026年1月22日	0.030	细小颗粒	无异味	10	2.13	1.48	21	700	80
2026年1月23日	0.035	细小颗粒	无异味	15	4.82	1.31	39	820	190
2026年1月24日	0.032	细小颗粒	无异味	10	3.43	1.35	40	600	90
2026年1月25日	0.029	细小颗粒	无异味	10	2.80	1.32	54	800	60

填报日期：2026年1月27日